



Legenda:

- SP100 přípojková skříň SP100 (dodávka ČEZ)
- nový betonový sloup (dodávka ČEZ)
- stávající vrchní vedení AYKYz 4x25
- zrušené vedení AYKYz 4x25
- kabel CYKY 4Bx16 v chrániče kopoflex, uložený v zemi
- elektroměrový rozvaděč dle výkresu D1.4.D-5

Základní údaje :

Napěťová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-C

Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem souvisejících :

Základní ochrana - izolaci živých částí a krytím

Ochrana při poruše - ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje

Poznámka:

- Stávající vrchní vedení bude ukončeno na novém betonovém sloupu, na kterém bude ukončeno v přípojkové skříni SP100 - příločka ČEZ
- Přívod k RE kabelem CYKY 4Bx16 bude nad zemí chráněn proti mechanickému poškození a uložen v chrániče kopoflex v zemi dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2.
- Trasa bude označena výstražnou fólií.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div><div></div><div>ELEKTRO SYCHRA s.r.o.</div><div>info@elektrosychra.cz</div><div>562 01 Ústí nad Orlicí</div><div>Tel./fax 465 62 02 13</div><div>E-mail :</div></div></div>	
Ing. Peir Šedaj	Jiří Skalicový	Ing. Peir Šedaj		
OBEC	Ústí nad Orlicí - Hylváty			
INVESTOR	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01			
Hasičská zbrojnice SDH Hylváty			FORMÁT	
st.p.č.345			ČÍSLO ZAK.	14112
k.ú. Hylváty			DATAUM	3/2015
VÝKRES			ÚČEL	DPS
Situace - Přípojka NN			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:250	D.1.4.D-11