


Legenda/Legend:

-  směr přívodního vzduchu
-  směr odpadního vzduchu
-  kruhové potrubí SPIRO
-  čtyřhranné potrubí
-  flexo potrubí (ALUVAC apod.)
-  průstup přes stěnu/střechu
-  potrubní radiální ventilátor
-  regulační klapka do kruhového potrubí
-  zpětná klapka
-  odtahový/přívodní ventil
-  odtahový/přívodní vířivá výúst
-  výústka na kruhové/čtyřhranné potrubí
-  tepelná a hluková izolace
-  stuopáčka nahoru/dolu

Je nutné před započatím prací přeměřit všechny rozměry potrubí, zda skutečnost odpovídá projektu a pokud ne přizpůsobyt se těmto skutečnostem;
poloha všech potrubních rozvodů a elementů předepsaných tímto projektem bude podle určujících kót; není-li přesná poloha popsána kótami, tak bude odpovídat poloze dané výkresovou dokumentací s přesností odpovídající měřítku výkresu v řádech mm (např. pro měřítko 1:100 s přesností 100 mm);
vzt potrubí bude zavěšeno na atestovaných závěsech s max. roztečí 3 metry (nepočítá se zatížením od ostatních profesí);
dveře budou vybeny dveřní mřížkou 300x120 mm, která bude dodávkou stavby;
součástí dokumentace je technická zpráva a výkaz výměr

ŘEZ 1-1



ŘEZ 2-2

| | | |
|--|------------------|---|
| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | B3ATELIER Ing. David Pálus, s.r.o. Pracoviště: Rybkova 23, objekt 19 602 00 Brno tel.: +420 602 591 752 e-mail: b3atelier@b3atelier.cz |
| Ing. DAVID PÁLUS | Ing. DAVID PÁLUS | |
| OBJEDNATEL | | |
| MĚSTO ÚSTÍ nad ORLICÍ odbor rozvoje města | | |
| PARDUBICKÝ KRAJ | FORMÁT | |
| | DATUM | ČERVEN 2017 |
| STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ v ÚSTÍ nad ORLICÍ, parc. č. 1646 | ÚČEL | DPS |
| VZDUCHOTECHNIKA | ČÍSLO KOPIE | |
| | MĚŘÍTKO | ČÍSLO VÝKRESU |
| ŘEZ 1-1, ŘEZ 2-2 | 1:50 | 05 |