



- Je nutné před započatím prací přeměřit všechny rozměry potrubí, zda skutečnost odpovídá projektu a pokud ne přizpůsobit se těmto skutečnostem; poloha všech potrubních rozvodů a elementů předepsaných tímto projektem bude podle určených kót; není-li přesná poloha popsána kótami, tak bude odpovídat poloze dané výkresovou dokumentací s přesností odpovídající měřítku výkresu v řádech mm (např. pro měřítko 1:100 s přesností 100 mm);
- vzt potrubí bude zavěšeno na atestovaných závěsech s max. roztečí 3 metry (nepočítá se zatížením od ostatních profesí);
- dveře budou vybaveny dřevní mřížkou 300x120 mm, která bude dodávkou stavby; součástí dokumentace je technická zpráva a výkaz výměr

ZODP. PROJEKTANT Ing. DAVID PAVLAS	VYPRACOVAL	<b>B3ATELIER</b> Ing. Ondřej Balážik, CkAIt-0010450 Palackého, tř. 72, 612 00 Brno Pracoviště: Rybkova 23, objekt 19 602 00 Brno, tel.: +420 602 591 752 e-mail: b3atelier@b3atelier.cz
OBJEDNATEL		
MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, odbor rozvoje města		
PARDUBICKÝ KRAJ	FORMÁT	
STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ v ÚSTÍ nad ORLICÍ, parc. č. 1646 VZDUCHOTECHNIKA	DATUM	ČERVEN 2017
	ÚČEL	DPS
	ČÍSLO KOPIE	
	MĚŘITKO	1:50
PŮDORYS SUTERÉNU		ČÍSLO VÝKRESU 02