

Technická pomoc

Provedení sond a určení skladeb předmětných konstrukcí

Objekt bývalé jídelny OSSZ
Smetanova 43
562 01 Ústí nad Orlicí



Vypracoval

Petr Vencí

Zpracováno v období

květen 2017

Obsah

1. VŠEOBECNĚ.....	3
1.1 Předmět.....	3
1.2 Úkol.....	3
1.3 Objednatel.....	3
1.4 Dodavatel.....	3
1.5 Vypracoval.....	3
1.6 Zpracováno v období.....	3
2. ZADÁNÍ.....	4
3. ZJIŠTĚNÉ SKLADBY.....	4

1. VŠEOBECNĚ**1.1 Předmět**

Objekt bývalé jídelny OSSZ
Smetanova 43, 562 24 Ústí nad Orlicí

1.2 Úkol

Provedení sond a určení skladeb předmětných
konstrukcí

1.3 Objednatel**Město Ústí nad Orlicí**

Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 00279676

kontaktní osoba:
Ing. Arch. Eva Holásková
Tel: +420 777 736 334
email: holaskova@muuo.cz

1.4 Dodavatel**DEKPROJEKT s.r.o. - znalecký ústav**

Tiskařská 10/257
budova TTC TECHKOM
CENTRUM
108 00 Praha 10 -
Malešice
tel.: +420 234 054 284
fax.: +420 234 054 291

IČO: 27 64 24 11

bankovní spojení:
35-7899980247/0100
KB Praha 9

Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským
soudem v Praze oddíl C., vložka 120996

1.5 Vypracoval

Petr Vencí

1.6 Zpracováno v období

duben 2017

2. ZADÁNÍ

Objednatel požaduje ověřit skladbu stávajících konstrukcí:

1. konstrukce střechy
2. konstrukce podlahy v 1.NP v prostoru uvažované výtahové šachty
3. konstrukce podlahy v 1.PP v prostoru uvažované výtahové šachty

3. ZJIŠTĚNÉ SKLADBY

Provedenými sondami byly zjištěny následující skladby

Tab. /1/ - skladba střechy

Vrstva (od exteriéru)	Tloušťka (mm)
PVC fólie	1,5
Tepelná izolace z minerálních vláken	60
Souvrství asfaltových pásů	25
Betonová mazanina	30
Plynosilikát	160
Škvárový násyp	Cca 100
Stropní konstrukce – pravděpodobně panely typu SPIROL	200
Omítka	-

Tab. /2/ - skladba podlahy v 1.NP

Vrstva (od exteriéru)	Tloušťka (mm)
Linoleum	-
Vyrovnávací stěrka	Cca 2-3
Betonová mazanina	130
Stropní konstrukce – pravděpodobně panely typu SPIROL	170
Omítka	160

Tab. /3/ - skladba podlahy v 1.PP

Vrstva (od exteriéru)	Tloušťka (mm)
Ochranný nátěr	-
Betonová mazanina	100
Hydroizolace spodní stavby z asfaltových pásů	-
Další vrstvy nebyly dle dohody s objednatele ověřeny	-

Ve Svitavách dne 22.05.2017

Za Znalecký ústav DEKPROJEKT s.r.o.

Petr Vencel

+420 733 168 006

petr.vencel@dek-cz.com