

## Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka malého rozsahu

### „Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí“

#### **A) Rozváděcí vodovodní řady PV-1, PV-2 a PV-3**

#### **B) Jednotné stoky PJ-1 a PJ-1-1**

Na základě zaslání podnětu k opravě výkazu výměr od zpracovatele projektové dokumentace akce „Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01“, poskytuje tímto zadavatel dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám.

**U položky č. 97 výkazu výměr je chybně uvedena specifikace potrubí z materiálu PVC.**

**Chybně:**

| Pořadí | Číslo | Název |
|--------|-------|-------|
|--------|-------|-------|

|    |            |                                                                                                                                                   |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97 | 286144873R | trubka plastová kanalizační <b>PVC</b> ; s hrdlem, hladkostěnná ČSN EN 1401; Sn 16 kN/m <sup>2</sup> ; D = 630,0 mm; s = 28,70 mm; l = 6 000,0 mm |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Správně:**

| Pořadí | Číslo | Název |
|--------|-------|-------|
|--------|-------|-------|

|    |            |                                                                                                                                                  |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97 | 286144873R | trubka plastová kanalizační <b>PP</b> ; s hrdlem, hladkostěnná ČSN EN 1401; Sn 16 kN/m <sup>2</sup> ; D = 630,0 mm; s = 28,70 mm; l = 6 000,0 mm |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ve výkresové části a příslušných textových zprávách je specifikace materiálu potrubí z PP uvedena správně. Chybné označení je pouze ve výkazu výměr.**

V Ústí nad Orlicí dne 10. 7. 2017.

**Ing. Václav Knejp**  
jednatel společnosti

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 0

Spis. znak:

Označení: ...