


ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Napěťová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-C-S
Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem souvisejících :
Základní ochrana - izolací živých částí a krytím
Ochrana při poruše - ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje
Doplňková ochrana - proudovým chráničem

Elektroinstalace kabely CYKY, uloženými v kabelových žlábech, na
lávkách, trubkových chráničkách nebo v konstrukci stavby dle ČSN 33
2000-5-52 ed.2.

LEGENDA ELEKTRO:

- spínač 1-pólový
- spínač sériový
- spínač střídavý
- termostat prostorový
- zásuvka jednonásobná
- zásuvka 2-násobná
- pospojování
- volný vývod - digestoř
- spínač 3-pólový se signálkou
- rozděč
- světlo přisazené
- světlo nástěnné
- PIR čidlo nástěnné
- tlačítko
- zásuvka datová dvojnásobná
- zásuvka televizní
- hlavní ochranné pospojování
- ventilátor 230V
- světlo nouzové přisazené
- světlo nouzové nástěnné
- domácí telefon
- tablo domácího telefonu
- elektr. zámek
- hlavní vedení
- slaboproudé vedení
- přívodní vedení AYKY 4x35 v chr.kopoflex
- drát FeZn pr.10

| | | | | |
|----------------|--|-----------------------|---|---------|
| VYPRACOVAL | VEDOUČÍ PROJEKTANT | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | <div> ELEKTRO-SYCHRA Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div> | |
| ZDENĚK ŠEJBL | ING. PETR ŠEĎAJ | ING. PETR ŠEĎAJ | | |
| MÍSTO VÝSTAVBY | ÚSTÍ NAD ORLICÍ, HYLÁVY, ŠVERMOVA č.p.148 | | | |
| INVESTOR | MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ | | | |
| STAVBA | STAVEBNÍ ÚPRAVA č.p.148 ÚSTÍ NAD ORLICÍ | | FORMÁT | A2 |
| | | | DATUM | 1/2017 |
| | | | STUPEŇ | DSP |
| | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | 17005 |
| | | | MĚŘÍTKO | 1 : 50 |
| OBSAH | ELEKTROINSTALACE 3.NP | | ČÍSLO VÝKRESU | D 1.4.4 |