

vedoucí projektu: zodpovědný projektant: Vypracoval: stupeň PD:	Ing. Petr Šedaj Ing. Petr Šedaj Zdeněk Šejbl DPS	 ELEKTRO-SYCHRA Elektro-Sychra, spol. s r.o. <small>Jilemnického 233</small> <small>562 01, Ústí nad Orlicí</small> <small>tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</small>	
Investor:			
Město, Ústí nad Orlicí		Zakázkové číslo: Datum:	17005 1/2017
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 148 ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
Část: URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ		č.př. D.1.4.5	

PROTOKOL č. 16002

o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51ed.3 a ČSN 33 2000-4-41ed.2,
vypracovaný odbornou komisí

ELEKTRO – SYCHRA s.r.o.

Jilemnického 233

562 01 Ústí nad Orlicí

tel/fax : 465 523 140

V Ústí nad Orlicí 25.1. 2017

Složení komise: Roman Hroděj - projektant
ing. Petr Šedaj - revizní technik
Jiří Skalický - projektant

Název objektu, stavby, prostoru:

STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 148
Ústí nad Orlicí

Podklady použité pro vypracování protokolu:

- a) ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000 - 4 - 41ed.2, ČSN 33 2130ed.2,
ČSN 33 2000-7-701ed.2
- b) konzultace s projektantem stavby a investorem

Popis objektu:

Jedná se o stavební úpravy bytového domu č.p. 148 ve městě Ústí nad Orlicí – Hylváty
ul. Švermova.

Budova je z nehořlavého materiálu – cihelné zdivo.

Po provedení stavebních úprav bude v domě 6 bytových jednotek.

Rozdělení a určení prostor dle dokumentace:

1.00 - Vnitřní protory - prostor normální
2.00 - Venkovní prostor - prostor nebezpečný

Rozhodnutí:

Č.	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	AP	AQ	BA	BC	BD	BE	CA	CB
1.00	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
2.00	2+4	2+4	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1

V prostorách, kde jsou umístěny sprchy, umyvadla a vany, platí zóny dle ČSN 33
2000-7-701 ed.2

A – vnější podmínky okolí (321)

- AA** - teplota okolí
- AB** - atmosférická vlhkost
- AC** - nadmořská výška
- AD** - výskyt vody
- AE** - výskyt cizích pevných těles
- AF** - výskyt korozivních nebo znečišťujících látek
- AG** - ráz
- AH** - vibrace
- AK** - výskyt rostlinstva nebo plísní
- AK** - výskyt živočichů
- AL** - výskyt živočichů
- AM** - elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující záření
- AN** - sluneční záření
- AP** - seizmické účinky
- AQ** - bouřková činnost

B – využití (322)

- BA** - schopnost osob
- BB** - elektrický odpor lidského těla
- BC** - kontakt osob s potenciálem země
- BD** - podmínky úniku v případě nebezpečí
- BE** - povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů

C – konstrukce budov (323)

- CA** - stavební materiál
- CB** - provedení budovy

Určení vnějších vlivů bylo provedeno dle podkladů investora pro provoz prodeje a skladování. Při změně charakteru výroby, je nutné vytvořit nový protokol o určení vnějších vlivů.

Datum sepsání protokolu:
25.1. 2017

předseda komise
Roman Hroděj