
	Ing. Jiří Cihlář dopravní inženýr projektant dopravních staveb mobil: 604 982 826	Autorizoval	Ing. Jiří Cihlář		Profese	doprava
		Vypracoval	Ing. Jiří Cihlář		Číslo zakázky	201701-1
Místo stavby	město Ústí nad Orlicí, ul. Příkopy, Havlíčkova				Datum	07/2017
Investor stavby	město Ústí nad Orlicí				Stupeň	DSP
Objednatel dok.	město Ústí nad Orlicí				Revize	A
Název akce	ÚSTÍ NAD ORLICÍ ULICE PŘÍKOPY, HAVLÍČKOVA				Formát	A4
					Paré	
Název objektu	DOKLADOVÁ ČÁST				Měřítko	- - -
Název přílohy	ZPRÁVA O SPLNĚNÍ PODMÍNEK				Číslo přílohy	F.2.2

01	Policie ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát.....	2
02	MÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend	2
03	MÚ Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí	2
04	MÚ Ústí nad Orlicí, Stavební úřad	3
05	Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích.....	3
06	Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol. s r.o.....	3
07	TEPVOS, spol. s r.o.	3
08	ČEZ Distribuce, a.s.	3
09	ČEZ Distribuce, a.s. – souhlas s činností	3
10	Telco Pro Services, a.s.....	3
11	GridServices, s.r.o.....	3
12	CETIN, a.s.	3
13	CETIN, a.s. – specialista sítě.....	3
14	České radiokomunikace a.s.	4
15	Sekce ekonomická a majetková MO.....	4
16	MÚ Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace	4

01 POLICIE ČR, ÚZEMNÍ ODBOR ÚSTÍ NAD ORLICÍ, DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT

Vyjádření číslo KRPE-47316-1/ČJ-2017-171106, ze dne 15. června 2017

Policie ČR souhlasí s předloženou projektovou dokumentací a požaduje:

- předložení žádosti o vyjádření k přechodnému dopravnímu značení po dobu stavby
- a stejně tak i trvalého dopravního značení
- doporučuje zvážit povolení jízdy cyklistů v protisměru jednosměrné komunikace

Komentář zpracovatele: Žádost o přechodné značení bude podána zhotovitelskou firmou a trvalé dopravní značení stavba nevyžaduje. Komentář k vedení cyklistů viz stanovisko odboru dopravy.

02 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ODBOR DOPRAVY, SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A SPRÁVNÍCH AGEND

Vyjádření číslo MUUO/18736/2017/DSS/ba, ze dne 14. června 2017

Tento odbor ve vyjádření informuje, že s rekonstrukcí ulic souhlasí za podmínek:

- PD bude projednána s Policií ČR
- OD bude obsahovat situaci řešící dopravní značení (odstranění a umístění nových značek)
- zhotovitel stavby o úplnou uzavírku komunikací min. 30 dní předem, přílohou bude také návrh dopravního značení
- zhotovitel stavby požádá odbor dopravy o stanovení přechodného dopravního značení min. 15 dní předem. Přílohou žádosti bude situace s návrhem dopravního značení a vyjádření Policie ČR k tomuto návrhu
- před vydáním kolaudačního souhlasu (min. 60 dní) investor stavby požádá o stanovení místní úpravy dopravního značení
- v průběhu stavby nesmí být na komunikaci nanášeno bláto a nečistoty a nesmějí být poškozeny. Bez povolení nesmí být na komunikacích skládán stavební, výkopový či jiný materiál.

Komentář zpracovatele: Stavba byla s Policií ČR projednána, PD situaci návrhu DZ obsahuje. Ostatní skutečnosti zajistí zhotovitel nebo investor.

03 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vyjádření číslo MUUO/18737/2017/ŽP/Vel, ze dne 27. června 2017

Tento odbor vydal souhrnné stanovisko. Akce se nedotýká zájmů na ochranu ZPF a státní správy lesů.

Orgán odpadového hospodářství

V případě, že bude při nakládání respektovány příslušné zákony, nemají připomínky.

Orgán ochrany ovzduší

V průběhu stavby je nutné maximálně omezit vnášení tuhých znečišťujících látek (prachu) a emisí ze stavebních strojů.

Orgán ochrany přírody a krajiny

Stavba se dotkne stromu na pč. 324, který je jedinou a významnou dřevinou v zájmovém území. Při stavbě je nutné tento strom respektovat a chránit.

Vodoprávní úřad

Sděluji, že realizace je možná.

Samospráva

Doporučuji zvážit napřímení chodníku na pozemku 2348/2. Důvodem je potenciál výsadby zeleně naproti Malé scéně.

Příjezdovou plochu na pozemku 2348/3 doporučuji zpevnění s možností zatravnění nebo alespoň podél opěrné zdi podél ulice Černé zachovat pruh pro vysazení popínavých rostlin.

Doporučuji rozšířit zelenou plochu v okolí vzrostlého stromu na pozemku č. 324.

Upozorňuji, že tři vytvořená parkovací stání v ulici Příkopy u napojení na T.G. Masaryka a zvýšená rampa na vjezdu do ulice Havlíčkova bude tvořit kolizní místo pro nájezd vozidla svozu komunálního odpadu.

Komentář zpracovatele:

„Chodník“ naproti Malé scéně byl mírně napřímen. Výsadba vzrostlého stromu v uvolněném uvažovaném prostoru je prakticky vyloučena z důvodu podzemního vedení VN kabelu a majetkových vazeb (pozemek není ve vlastnictví investora, ale několika soukromých a státního subjektu).

Parkovací stání kolem stromu na pozemku č. 324 byla zrušena a celá plocha bude zatravněna.

Parkovací stání v ulici Příkopy u napojení na T.G. Masaryka byla redukována a posunuta blíže k ulici T.G. Masaryka. Vlečnou křivkou nákladního vozidla délky 9,5 m je prověřen bezkolizní normový průjezd. Zvýšená plocha na vjezdu do ulice Havlíčkova je nutná z důvodu začátku obytné zóny. Parametry této rampy vycházejí

z požadavků technických podmínek a pro vozidla svozu komunálního odpadu nebudou představovat zásadní kolizní místo.

04 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, STAVEBNÍ ÚŘAD

Vyjádření číslo MUUO/18738/2017/SÚ/franz, ze dne 20. června 2017

Tento odbor vydal vyjádření, ve kterém informuje, že stavba je dle §15 odst. 2 stavebního zákona v souladu se záměry územního plánování a současně souhlasí s vydáním příslušného povolení na uvedenou stavbu.

Na uvedenou stavbu se nebude vydávat rozhodnutí o umístění stavby.

05 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH

Vyjádření číslo KHSPA 02840/2017/HOK-UO, ze dne 22. února 2017

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví KHS konstatuje, že předloženým návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví a z tohoto důvodu KHS není dotčeným orgánem a stanovisko nevydává.

06 KABELOVÁ TELEVIZE ÚSTÍ NAD ORLICÍ SPOL. S R.O.

Vyjádření číslo *bez čísla*, ze dne 05. dubna 2017

Ve vyjádření informovali, že při stavbě dojde ke styku s trasou sítě v jejich správě a uvádějí podmínky, za kterých je možné danou stavbu realizovat.

07 TEPVOS, SPOL. S R.O.

Vyjádření číslo TEP/387/2017/ZD, ze dne 04. dubna 2017

Ve vyjádření informovali, že při stavbě dojde ke styku s trasou sítě v jejich správě a uvádějí podmínky, za kterých je možné danou stavbu realizovat.

Následnou emailovou komunikací bylo upřesněno řešení odvodnění dešťových vod, které bylo správcem odsouhlaseno.

08 ČEZ DISTRIBUCE, A.S.

Vyjádření číslo 0100722548, ze dne 31. března 2017

Ve svém vyjádření informují, že stavba bude probíhat v ochranném pásmu sítí v jejich správě.

09 ČEZ DISTRIBUCE, A.S. – SOUHLAS S ČINNOSTÍ

Vyjádření číslo 1093305074, ze dne 13. června 2017

Ve svém vyjádření udělují souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s. a dále uvádějí podmínky této činnosti.

Komentář zpracovatele: Ty jsou projektem dodrženy a budou dodrženy i zhotovitelem stavby.

10 TELCO PRO SERVICES, A.S.

Vyjádření číslo 0200579270, ze dne 31. března 2017

Ve svém vyjádření informují, že se v zájmovém území nenacházejí žádné sítě v jejich správě.

11 GRIDSERVICES, S.R.O.

Vyjádření číslo 5001486718, ze dne 11. dubna 2017

Ve svém vyjádření informují, že se v zájmovém území nachází sítě v jejich správě a dále uvádějí podmínky pro stavbu, které jsou projektem respektovány a budou dodrženy i zhotovitelem stavby.

12 CETIN, A.S.

Vyjádření číslo 577250/17, ze dne 31. března 2017

Ve svém vyjádření informují o skutečnosti, že dojde ke střetu se sítěmi v jejich správě a dále uvádějí podmínky, za jakých je možné stavbu při dotčení podzemní sítě v jejich správě provádět.

Komentář zpracovatele: Ty budou dodrženy zhotovitelem stavby.

13 CETIN, A.S. – SPECIALISTA SÍŤ

Vyjádření číslo 0507 POS JP 2017, ze dne 03. července 2017

Ve svém vyjádření stanovují podmínky ochrany sítě, které jsou v projektu respektovány.

Komentář zpracovatele: Stavba nevyžaduje vynucenou překládku kabelu SEK (bude dále ověřováno v průběhu stavby). Podmínky budou dodrženy zhotovitelem stavby.

14 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE A.S.

Vyjádření číslo ÚPTS/OS/167435/2017 ze dne 05. dubna 2017

Ve svém vyjádření informují, že se v zájmovém území nenacházejí žádné sítě v jejich správě.

15 SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ MO

Vyjádření číslo 5843/63540/2017-88201-OÚZ-PCE, ze dne 23. června 2017

Ve svém vyjádření informují, že nemají ke stavbě podmínky a v řešené lokalitě se nenacházejí žádné sítě v jejich správě.

16 MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU, CESTOVNÍHO RUCHU A PROPAGACE

Vyjádření číslo MUUO/19832/2017/ŠKCP/klick, ze dne 17. července 2017

Ve svém vyjádření informují, že plánovaný záměr je přípustný při dodržení podmínek:

- stávající nepoškozené široké žulové obrubníky budou opětovně použity (*do projektu zapracováno*)
- pokud se objeví po odstranění asfaltového povrchu nezvyklá skladba (jiná, než klasické žulové kostky), bude kontaktován pracovník NPU UOP Pardubice k provedení nezbytné dokumentace (*bude zhotovitelem a investorem dodrženo*)