

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

D.1.4.2 - Technologická lokální detekce požáru (TLDP)
modernizace výtahů v Centru sociální péče města Ústí nad Orlicí

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	Miloslav Vaňous	Miloslav Vaňous – IBVM U Potoka 750/IV 566 01 Vysoké Mýto IČO 72918501 TEL: 736738282 e-mail: miloslav@vanous.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Miloslav Vaňous		
STAVBA:	MODERNIZACE VÝTAHŮ V CENTRU SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ		
INVESTOR:	MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, SYCHROVA 16, ÚSTÍ NAD ORLICÍ		
ČÁST:	D.1.4.2 TLDP	DRUH PROJEKTU:	DSP
ČÍSLO ZAKÁZKY: 17015		DATUM:	07/2017
		MĚŘÍTKO:	%
			R1

Akce : D.1.4.2 TLDP- MODERNIZACE VÝTAHŮ V CENTRU SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ				Objekt : MODERNIZACE VÝTAHŮ		Archivní číslo : 17015-DSP-R1 - technická specifikace				
Investor : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, SYCHROVA 16, ÚSTÍ NAD ORLICÍ				Podobjekt : TLDP						
Kód	Specifikace	Množství		Cena dodávky		Cena montáže		Cena celkem	Poznámka	
			Jednotka	Jednotková	Celková	Jednotková	Celková			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
1.										
1.1.	Ústředna TLDP - Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, max. 500 adres. Obsahuje desku procesoru, základní desku , zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafickým displejem a 32 dvojicemi LED (červená, žlutá) pro signalizaci stavu až 32 skupin hlásičů. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah. Štítky CZ/SK nutno objednat samostatně.	1	ks		0,00		0,00	0,00		
1.2.	Hlasový a digitální telefonní komunikátor	1	ks		0,00		0,00	0,00		
1.3.	Externí tablo obsluhy TLDP bez zdroje - Pro montáž na stěnu, bez zdroje (napájení z ústředny nebo z externího zdroje). Obsahuje zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem a 16 červených LED pro signalizaci poplachu až 16 skupin hlásičů. Připojení pomocí sítě LNet. Štítky CZ/SK nutno objednat samostatně. Použití také jako náhradní ovládací panel (náhradní díl) ústředny.	1	ks		0,00		0,00	0,00		
1.4.	Akumulátor (12V/17Ah)	2	ks		0,00		0,00	0,00		
1.5.	Multisenzor interaktivní - Adresovatelný interaktivní multisenzor, kombinace optického a tepelného senzoru, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem.	4	ks		0,00		0,00	0,00		
1.6.	Zásuvka - Zásuvka pro senzory řady systému.	4	ks		0,00		0,00	0,00		
1.7.	Tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitř. - červený - Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, 135x135x32mm.	9	ks		0,00		0,00	0,00		
1.8.	Vstupně výstupní prvek - Adresovatelný volně programovatelný vstup hlídáný na přerušení a zkrat a volně programovatelný reléový výstup (přepínací bezpotenciálový kontakt, zatížitelnost 24VDC/2A), napájení z adresovatelného vedení. Bez krabice.	2	ks		0,00		0,00	0,00		
1.9.	Montážní krabice - Krabice s víkem pro prvky adresovatelného vedení, šedý plast, montáž na omítku, IP65.	1	ks		0,00		0,00	0,00		
1.10.	Siréna s majákem - Venkovní, 24V, IP 65, červená, vysoká červená patice. Splňující požadavky EN54-23.	11	ks		0,00		0,00	0,00		
1.11.	Klíčový trezor požární ochrany - venkovní s instalací do zdiva, 24V, IP 54.	1	ks		0,00		0,00	0,00		
1.12.	Montážní krabice se svorkovnicí, pož. odolná - KRABICE BEZHALOG PO SVORK POŽÁR ODOL IP54 105X105X40MM	18	m		0,00		0,00	0,00		
1.13.	Kabel JE-H(St)H 1x2x0,8 s požární odolností a funkčností 60 min.	550	m		0,00		0,00	0,00		
1.14.	Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8 s požární odolností a funkčností 60 min.	350	m		0,00		0,00	0,00		
1.15.	Sestava trubek a příchytka (spojka+uchycení)	10	m		0,00		0,00	0,00		
1.16.	Samostatné kabelové příchytka jednoduché (nastřelovací hřeb+příslušenství)	1 700	ks		0,00		0,00	0,00		
1.17.	Sestava drátěných žlabů na stěnu požárně odolný systém - normově nosná konstrukce	55	m		0,00		0,00	0,00		
1.18.	Podružný elektroinstalační materiál, kotevní materiál	1	kpl.		0,00		0,00	0,00		
1.19.	Příchytka, štítky, popisy	100	ks		0,00		0,00	0,00		
1.20.	Protipožární ucpávky + příslušenství	0	ks		0,00		0,00	0,00		
1.21.	Pronájem vysokozdvizné plošiny - bude zajištěno investorem (vysokozdvizný zakladač)	0	den		0,00		0,00	0,00		
1.22.	Technická podpora, oživení, odzkoušení, legislativa, dokumentace	1	kpl.		0,00		0,00	0,00		

Akce : D.1.4.2 TLDP- MODERNIZACE VÝTAHŮ V CENTRU SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ				Objekt : MODERNIZACE VÝTAHŮ		Archivní číslo : 17015-DSP-R1 - technická specifikace			
Investor : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, SYCHROVA 16, ÚSTÍ NAD ORLICÍ				Podobjekt : TLDP					
Kód	Specifikace	Množství		Cena dodávky		Cena montáže		Cena celkem	Poznámka
			Jednotka	Jednotková	Celková	Jednotková	Celková		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.23.	Ostatní (doprava, zařízení staveniště, energie, ubytování)	1	kpl.		0,00	0,00	0,00		
Cena bez DPH									