



POZNÁMKA :

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C-S  
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY  
DOPLNKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM OCHRÁNĚM

NENÍ-LI UVEDENO, JINAK BUDOU SPÍNAČE UMÍSTĚNY VE VÝŠCE CCA 1,3m  
NAD PODLAHOU, ZASUVKY 0,5m NAD PODLAHOU.

LINOVÉ SCHÉMA CENTRÁL + TOTÁL STOP JE NA VÝKRESĚ Č. E-03  
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ CENTRÁL A TOTÁL STOP OVLADAČŮ PROVĚST PO DOHODĚ  
SE SPECIALIZACÍ EPS

Projektová změna č.1 – 8.2.2018

Nucené větrání výtahové šachty  
Tento výkres doplňuje výkres č.1 z 07/2017

Zodp. projektant		Výpracoval		Kreslil	
Ing. Špíchal		Ing. Špíchal			
Kraj : Pardubický		Obec: Ústí nad Orlicí		ADDECO s.r.o. Komenského 726 560 02 Česká Třebová	
Investor: Město Ústí nad Orlicí, Sychrovská 6, Ústí nad Orlicí		Datum		07/2017	
Slovo: Modernizace výtahu v centru sociální péče Města Ústí nad Orlicí		Stupeň		PSP	
D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE – Silnoproud		Zakázka		27/2017	
Dokumentace pro stavební povolení		Arch. číslo		1399	
Obsah: SITUAČNÍ SCHÉMA – ROZVODY V 1.NP – doplnění		Měřítko		Čís.výkr. D.1.4.1 01.1	