




ZNAČENÍ PRVKŮ TECHNOLOGICKÉ LOKÁLNÍ DETEKCE POŽÁRU – TLPD:



KÓDOVÁNÍ – ADRESACE PRVKŮ TECHNOLOGICKÉ LOKÁLNÍ DETEKCE POŽÁRU – TLDP:



ZNAČENÍ KABELŮ TECHNOLOGICKÉ LOKÁLNÍ DETEKCE POŽÁRU – TLDP:



POZNÁMKA:

Uchycení kabelových tras ke konstrukcím bude řešeno pomocí požárně odolných kabelových nosných systémů. Budou provedeny normové nosné konstrukce.

V případě možností bude využito kabelových tras MaR systému.

Přesné umístění komponentů TLDP bude řešeno realizační projektovou dokumentací a bude upřesněno na místě při montáži.

Požární hlásiče, tlačítkové hlásiče, adresné jednotky TLDP a akustická světelná signalizace TLDP budou uchyceny dle možností konstrukcí objektu. K uchycení jsou využity držáky hlásičů a pomocné konstrukce.

Pomocné konštrukcie budú navrhnuté podľa skutočnej situácie stavby objektu..

Instalace a servis požárních hlásičů umístěných ve výškách bude proveden z lešení, nebo vysokozdvizné plošiny.

Kabely MN jsou odděleně od kabelů NN.

Zařízení bude instalováno a uvedeno do provozu pouze podle v současné době platných norem a předpisů.

Tato dokumentace není výrobní projektová dokumentace

VEDOUČÍ PROJEKTANT :		Miloslav Vaňous
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		Miloslav Vaňous
STAVBA : MODERNIZACE VÝTAHŮ V CENTRU SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ		
INVESTOR : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, SYCHROVA 16, ÚSTÍ NAD ORLICÍ		
ČÁST : D.1.4.2 TLDP		
TECHNOLOGICKÁ LOKALNÍ DETEKCE POŽÁRU KABELOVÉ TRASY A UMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ TLDP PŮDORYS STROJOVNA VÝTAHU		
ČÍSLO ZAKÁZKY:		17015-10
MILOSLAV VAŇOUS		Miloslav Vaňous
Rokyčanova 114/1 566 01 Vysoké Mýto ICO 72918501 TEL: +420736738282 e-mail: miloslav@vanous.cz		
DRUH PROJEKTU:		DSP
DATUM:		7/2017
MĚŘÍTKO:		1:150
A4:		2
R1		