



BLOKY NA HORIZONTÁLNÍCH LOMECH

PŮDORYS




PŘÍČNÝ ŘEZ
B–B'




BLOKY NA ODBOČENÍ POTRUBÍ



PŮDORYS



PŘÍČNÝ ŘEZ
A–A'



BLOKY POD KOLENA S PATKOU
(U HYDRANTŮ)



SO 02 - VÝTLAK VODY Z VRTU UO-4

REVIZE		DATUM	
POPIS OBSAHU REVIZE			
Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola	
Ing. Pravec František	Ing. Kopecký Josef	Ing. Pravec František	
Obec	Ústí nad Orlicí	Kroj	Produbický
Investor	TEPVOS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí		
VÝTLAK VODY Z VRTU UO-4 ÚSTÍ NAD ORLICÍ		Číslo zakázky	
		20100512	
		Druh projektu	
		DPS	
		Datum	
Formát A4		3x44	
Měřítko		Číslo přílohy	
BLOKY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ		1:25 D.2.9	

ROZMĚRY

alfa	DN80		DN100		DN150		DN200		DN300	
	V	Š	V	Š	V	Š	V	Š	V	Š
11°	450	200	500	200	550	200	600	300	700	400
22°	450	200	500	200	550	250	600	400	700	450
30°	450	250	500	250	550	300	600	500	700	500
45°	450	300	500	300	550	400	600	600	700	600

ROZMĚRY

BETON – C12/15
(POTRUBÍ PVC OBALIT LEPENKOU)

DN80			DN100			DN150			DN200		
V	§1	§2	V	§1	§2	V	§1	§2	V	§1	§2
450	300	300	500	300	400	550	350	600	600	500	800



projekční kancelář
570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22
tel.: 461 635 017, pravec@wac.cz