VÝTLAK VODY Z VRTU UO-4 – ÚSEK 4 – 194,00m
TVÁRNÁ LITINA DN200 –STANDARD TT –SPOJ STANDARD – 187,00m
TVÁRNÁ LITINA DN200 –STANDARD TT – ZÁMKOVÝ SPOJ STANDARD Vi – 7,00m

VÝTLAK VODY Z VRTU UO-4 – ÚSEK 3 – 568,00m
TVÁRNÁ LITINA DN150 –STANDARD TT –SPOJ STANDARD – 11,00m
TVÁRNÁ LITINA DN200 –STANDARD TT –SPOJ STANDARD – 525,00m
TVÁRNÁ LITINA DN200 –STANDARD TT – ZÁMKOVÝ SPOJ STANDARD Vi –32,00m

ODBOČKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY V MÍSTĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV – 6KS
ODPAD Z ŠACHTY PVC125 – 3,50m
ZPĚTNÁ KLAPKA
VSAKOVACÍ OBJEKT 5x0,5m

R.T.=322,80, Q_a=326,12m n.m.
OPLOCENÍ OP ISTIPNÉ – 101m
96m PLETIVA a VRÁTNÍ BRÁNA š. 5,00m
POZEMEK 603m2

ODPAD Z VRTU – 14,00m
PVC200
ZPĚTNÁ KLAPKA
ELEKTRO PŘÍPOJKA
OPLOCENÝ POZEMEK 60,0m2
POZEMEK KOLEM ŠACHET 110m2

PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÍ KRAJNICE CYKLOSTEZKY š.1,0m – 615m
PROVIZORNÍ PŘÍKOPU 45m
PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÍ KRAJNICE CYKLOSTEZKY š.1,0m – 615m
PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE ZÁMK.DLAŽBA–34,00m2
VRATNÁ HRANIČKA DN400 – 8,00m

VRT UO-4

ČÁSTEČNÁ STAVEBNÍ ÚPRAVA KOMUNIKACE – 25m

ČÁSTEČNÁ STAVEBNÍ ÚPRAVA KOMUNIKACE – 6m

ČÁSTEČNÁ STAVEBNÍ ÚPRAVA KOMUNIKACE – 6m

CÍLOVÁ JÁMA PROTLAKU 3x3m

POROSTLÝ ŘEKY – 30,00m
PROTLAČEN OCELOVÁ CHRÁNIČKA 355,6x8

STARTOVACÍ JÁMA PROTLAKU 5x4m

NAVRHOVANÁ PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA MĚSTA

HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA ČD

MAPOVÁNÍ VÝZKUMNÝCH SONDÁŽÍ

ČERPACÍ STANICE S AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ

NAPOJENÍ NA PŘÍVODNÍ ŘAD

ČÁSTEČNÁ STAVEBNÍ ÚPRAVA KOMUNIKACE – 6m

ČÁSTEČNÁ STAVEBNÍ ÚPRAVA KOMUNIKACE – 25m

Tichá Orlice

Mlýnská

Studénce

Mlýnský náhon

Tř. Míru

U Sokolovny

M. R. Štefánika

Tř. Osvobození

Tř. Budovatelů

Hlavní

Nádražní

Tř. Dr. E. Beneše

Tř. Dr. M. Horákové

Tř. Dr. V. Clementise

Tř. Dr. Edvarda Beneše

Tř. Dr. Milady Horákové

Tř. Dr. Vladimíra Clementise

LEGENDA:

- PROJEKTOVANÝ VODOVOD
- ELEKTRO PŘÍPOJKA NN

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ

- VODOVOD
- NTL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- KANALIZACE
- VÝTLAK KANALIZACE NA ČOV
- KABEL V.O.
- KABEL ČEZ 1kV
- KABEL ČEZ VN
- KABEL ČETIN, KABELOVÁ TELEVIZE
- TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY SŽDC
- KABELY VN, NN SŽDC
- HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA ČD
- NAVRHOVANÁ PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA MĚSTA
- PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE – BETONOVÁ DLAŽBA

M 1:1000

POZN.:
AKTUÁLNÍ TRASA VEDENÍ SŽDC NEBYLA V DOBĚ PŘÍPRAVY DOKUMENTACE K DISPOZICI. TRASU VEDENÍ JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT PO VYDÁNÍ AKTUÁLNÍHO VYJÁDŘENÍM K SÍTÍM SŽDC

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM

Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola
Ing.Pravec František	Ing.Pravec František	Ing.Josef Kopecký

Obec Ústí nad Orlicí Kraj Pardubický
Investor TEPVOS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí

PC PROJEKT projekční kancelář
570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22
tel.: 461 635 017, pravec @ wo.cz

VÝTLAK VODY Z VRTU UO-4 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLEDNÁ SITUACE M 1:1000

Číslo zakázky	20100512
Druh projektu	DPS
Datum	01/2018
Formát A4	8xA4
Měřítko	1:1000
Číslo přílohy	C1