VÝTLAK VODY Z VRTU UO-4 – ÚSEK 3 – 568,00m
TVÁRNÁ LITINA DN150 –STANDARD TT – SPOJ STANDARD, KM 0,000–KM0,011 – 11,00m
TVÁRNÁ LITINA DN200 –STANDARD TT –SPOJ STANDARD, KM 0,011–KM0,290 – 525,00m
TVÁRNÁ LITINA DN200 –STANDARD TT – ZÁMKOVÝ SPOJ STANDARD VI, KM 0,258–KM0,290 – 32,00m

PODCHOD ŘEKY PROTLAKEM – 30,00m
OCELOVÁ CHRÁNIČKA 355,6x8
V PŘÍPADĚ NÍZKÝCH STAVŮ VODY LZE REALIZOVAT DĚLENÝM PŘEKOPEM

ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÍ KRAJNICE CYKLOSTEZKY 4,0m – 613m

PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÍ KRAJNICE CYKLOSTEZKY 8,1,0m – 614,00m

ODPAD Z ŠACHTY PVC125–3,50m
ZPĚTNÁ KLAPKA
VSAKOVACÍ OBJEKT 5x0,3m
R.T.=322,80, Q$_{100}$ =326,12m³/kv.
OPLOCENÍ OP I.STUPNĚ – 101m
96m PLETIVA +VJEZDOVÁ BRÁNA š. 5,00m
POZEMEK 603m2
VBU04–1 22.19
VBU04–2 29.83

IZOLACE VODIČŮ NN – ČEZ V MÍSTĚ STAVENIŠTĚ – 25m

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE ZÁMK.DLAŽBA–54,00m2
PROPUSTEK – 8,00m OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN300
ODPAD Z VRTU PVC200–14,00m ZPĚTNÁ KLAPKA
OPLOCENÝ POZEMEK 603m2
ELEKTRO PŘÍPOJKA

VBU04–3 TP=KAL 105.93
VBU04–4 105.95
VBU04–5 223.58
VBU04–6, Hp–vzd. 164.90
VBU04–7 235.76
VBU04–8 231.05

Ochranění porostu (stávajících stromů

stávající odvodňovací kmene nad VBU04

HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA

Tichá Orlice

Kynologická stanice

KOLNA

ZDROJ

POZN.:
AKTUÁLNÍ TRASA VEDENÍ SŽDC NEBYLA V DOBĚ PŘÍPRAVY DOKUMENTACE K DISPOZICI. TRASU VEDENÍ JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT PO VYDÁNÍ AKTUÁLNÍHO VYJÁDŘENÍM K SÍTÍM SŽDC

KLAD LISTŮ:

M 1:500

UPOZORNĚNÍ:
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTYČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ OD JEJICH SPRÁVCŮ A PŘEDAT PROTOKOL INVESTOROVI STAVBY.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: "BALT PO VYROVNÁNÍ"

SO-02 VÝTLAK VODY Z VRTU UO-4

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM

Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola
Ing.Pravec František	Ing.Pravec František	Ing.Josef Kopecký

Obec Ústí nad Orlicí Kraj Pardubický
Investor TEPVOS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí

PC PROJEKT projekční kancelář
570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22
tel.: 461 635 017, pravec @ wo.cz

VÝTLAK VODY Z VRTU UO-4
II.ETAPA KOORDINACE S KORIDOREM

SITUACE STAVBY – DÍL 1 M 1:500

Číslo zakázky	20100512
Druh projektu	DPS
Datum	01/2018
Formát A4	8xA4
Měřítko	Číslo přílohy
1:500	D.2.2.1