VÝTLAK VODY Z VRTU UO-4 – ÚSEK 4 – 194,0m
TVÁRNÁ LITINA DN200 –STANDARD TT –SPOJ STANDARD – 187,00m
TVÁRNÁ LITINA DN200 –STANDARD TT – ZÁMKOVÝ SPOJ STANDARD Vi, KM0,963–0,970 –7,0m



VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

Popis materiálu	mn.	m.j.
POTRUBÍ		
FFB0/400	4	ks
FFB0/1000	1	ks
FFB0/600	2	ks
TVAROVKY		
E200	1	ks
FFK 90° DN80	4	ks
FFR250/200	1	ks
KLUZNÉ OBJÍMKY 3xF/1xG 41mm, a'=2,0m	6	ks
KONCOVÁ MANŽETA CHRÁNIČKY –PŮLENÁ 220/356	2	ks
MMA 200/80	3	ks
MMK 11°–200	5	ks
MMK 22°–200	1	ks
MMK 45°–200	2	ks
MMK 90°–200	1	ks
N 80	4	ks
PŘESUVKA 200	1	ks
SKRUŽ DN1000–0,5m	3	ks
UNI EXTRA PŘÍRUBA č.9.2.1–200	3	ks
T200/80	1	ks
VYHLEDÁVACÍ VODIČ – NEREZOVÉ LANKO 1mm – 6,0m	1	ks
ARMATURY		
H 12.1.1.1500 HVĚZDA KR 1,5 M DN 80 PN 16 VOD–KA	2	ks
HYDRANTOVÝ POKLOP S PODKLADOVOU DESKOU	4	ks
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL 10.7.1.80.1055	1	ks
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL 10.7.1.80.1305	1	ks
POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU	4	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ	2	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ – PRODLOUŽENÁ 3,0m	2	ks
ŠOUPÁTKO S80	4	ks
JINÉ		
CHRÁNIČKA OCEL 355,6x8–5,5m	1	ks
HYDRANTOVÁ DRENÁŽ	4	ks
KOTEVNÍ BLOK	17	ks
ORIENTAČNÍ SLOUPEK 2,0m S TABULKOU A PATKOU	3	ks
TERMOSMRŠTITELNÁ MANŽETA DN200	2	ks
TERMOSMRŠTITELNÁ MANŽETA DN250	1	ks
TERMOSMRŠTITELNÁ MANŽETA DN80	23	ks
ELASTOMEROVÁ MANŽETA NA HRDLOVÝ SPOJ DN200	80	ks
TVÁRNÁ LITINA DN200 –STANDARD TT – PE, SPOJ STANDARD	187,0	m
TVÁRNÁ LITINA DN200 –STANDARD TT – PE, ZÁMKOVÝ SPOJ STANDARD Vi	7,0	m

POTRUBÍ A TVAROVKY BUDOU SE SPECIÁLNÍ PROTIKOROZNÍ
POVRCHOVOU ÚPRAVOU – STANDARD TT
PŘÍRUBOVÉ SPOJE BUDOU CHRÁNĚNY TERMOSMRŠTITELNOU MANŽETOU
A HRDLOVÉ SPOJE BUDOU CHRÁNĚNY ELASTOMEROVOU MANŽETOU

DETAIL ODVZDUŠNĚNÍ POTRUBÍ



DETAIL ODKALENÍ POTRUBÍ



SO 02 - VÝTLAK VODY Z VRTU UO-4

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM

Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola	PC PROJECT projekční kancelář
Ing.Pravec František	*Ing. Kopecký Josef*	*Ing.Pravec František*	570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22
Obec: Ústí nad Orlicí	Kraj: Pardubický		tel.: 461 635 017, pravec @ wo.cz
Investor: TEPVOS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí			

VÝTLAK VODY Z VRTU UO-4 ÚSTÍ NAD ORLICÍ	Číslo zakázky: 20100512
	Druh projektu: DPS
	Datum: 01/2018
	Formát: A4 4xA4
	Měřítko:
KLADEČSKÉHO SCHÉMA–VÝTLAK UO–4 – ÚSEK 4	Číslo přílohy: . D.2.4.2