

stávající plynovodní přípojka OCEL DN 150 bude rozdělena na:
STL PLYNOVOD OCEL DN 150 - dl. 140m
a STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKU OCEL DN 150 - dl. 5m
a STL OPZ -dl. 20m

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:



	STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD
	STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
	STÁVAJÍCÍ KANALIZACE (TEPVOS)
	STÁVAJÍCÍ VODOVOD (TEPVOS)
	KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (TEPVOS)
	TEPLOVOD (TEPVOS)
	KABELOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ)
	KABELOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VN (ČEZ)
	SDĚLOVACÍ KABEL (OZ)
	KABELOVÁ TELEVIZE (KT ÚSTÍ NAD ORLICÍ)

LEGENDA NAVRŽENÝCH ÚPRAV:

	STL PLYNOVOD
	STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
	STL OPZ

UPOZORNĚNÍ:

- POLOHA STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMLNÍCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT JEJICH VYTVOŘENÍ SPRÁVCI SÍTÍ. POLOHY OVĚŘIT RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI.
- V MÍSTĚCH KŘÍŽENÍ NOVOHO PLYNOVODU A PŘÍPOJEK SE SILOVÝMI A SDĚLOVACÍMI KABELY BUDOU KABELY ULOŽENY DO BETONOVÝCH ŽLABŮ S PŘESAHEM 1 m NA KAŽDÝM STRANU.
- V PRŮBĚHU STAVBY BUDE REALIZOVÁN VÝŘEZ ŠESTI KAPÁKOVÝCH ARMATUR NA STÁVAJÍCÍM ZRUŠENÉM PLYNOVODU.

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Lenka Měncová			
VYPRACOVAL: Ing. Lenka Měncová			
KATASTRALNÍ ÚZEMÍ: ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
INVESTOR: TEPVOS s.r.o., Ústí nad Orlicí		ČÍSLO ZAKÁZKY: 12-2017	
STL PLYNOVOD A PŘÍPOJKA PRO KOTELNU ŠTĚPNICE ÚSTÍ NAD ORLICÍ		STUP. DOKUM.: DPS	
		DATUM: 08/2017	
		SVAZEK: C	
		MĚŘÍTKO: 1:1000	
OBSAH VÝKRESU: SITUACE STAVBY		ČÍSLO VÝKRESU: C.3	