



PK

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ DVOJKOTEL  
STACIONÁRNÍ, VÝKON 400 kW (40/30°C)  
SPOTŘEBA PLYNU 4,29 - 43,90 m³/h  
MEZPŘÍRUBOVÁ Klapka DN 65  
FILTR 1½" PŘED KOTLEM



KOMPONENTY ODVODU SPALIN, KOUŘOVOD A KOMÍN  
Z TVAROVEK A TRUBEK S HRDLEM PRO ODVOD KONDENZÁTU



KOMPONENTY NASÁVÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU  
Z TVAROVEK A TRUBEK S HRDLEM PRO ODVOD KONDENZÁTU  
TEPELNÁ IZOLACE PE 20mm + MINERÁLNÍ VATA 100mm  
S HLINÍKOVOU FOLIÍ

Architekt				<b>PROTOSAN s.r.o.</b>  LANŠKROUNSKÁ 1A, 568 02 SVITAVY tel.: 603 470 825, e-mail: pavelkefurt@email.cz IČ: 288 29 999	
Vedoucí zakázky	PAVEL KEFURT				
Projektant	PAVEL KEFURT				
Zodp. projektant	JAROSLAV KEFURT				
Kraj	PARDOBICKÝ	MÚ/OÚ	ÚSTÍ NAD ORLICÍ		
Investor	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí 562 24				
Název stavby:				Formát	4xA4
REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ KOMETA NA ŠTĚPNICI 300, ÚSTÍ NAD ORLICÍ				Datum	BŘEZEN 2018
				Číslo zakázky	0718
Místo stavby:				Stupeň PD	DSP, DVD, DPS
NA ŠTĚPNICI 300, ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 24				Revize	00
Stavební objekt:				Označení přílohy:	Číslo paré:
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				D.1.4.2.b-05	
Část:					
D.1.4.2 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ				Měřítka:	1:25
Obsah přílohy:					
ŘEZ - ODVOD SPALIN, NASÁVÁNÍ VZDUCHU					