

3.NP - MEZIPATRO TABULKA MÍSTNOSTÍ		
Č	ÚČEL MÍSTNOSTI	M2
3.01	SCHODIŠTĚ	18,31
3.02	STŘECHA - BÍLÝ KÁČÍREK	840,53

- POZNÁMKY:**
- KABELOVÉ TRASY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROVÉST DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE A TP227/2008.
 - PROJEKTANT TYP NA DOŘAZENÍ PŘEDPISANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ. POUŽITÁ ZAŘÍZENÍ MUSÍ MÍT SHODNÉ PARAMETRY JAKO NAVRHOVANÉ TYPY.
 - STAVBA ZAJISTÍ VYBUDOVÁNÍ KABELOVÝCH PROSTUPŮ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI.
 - KABELOVÉ PROSTUPY MEZI JEDNOTL. POŽÁRNÍ OSEKY BUDOU UŠEDNĚNY PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKAMI S PŘEDPISANOU ODOLNOSTÍ (viz. POŽÁRNÍ ZPRÁVA).
 - ELEKTROINSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY A ČSN ZEMĚNA V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY OSOBY.
 - SLABOPROUDÉ ROZVODY MUSÍ BÝT VEDENY S PŘEDPISANÝM ODSTUPEM OD ROZVODŮ SLINOPROUDU A OSTATNÍCH SÍTÍ MIN. 200mm, NEBO VE STÍNÍCÍCH KANÁLECH.
 - TATO DOKUMENTACE JSOU NADŘÁZENY KOORDINAČNÍM VÝKRESŮM, VÝKRESŮM INTERIÉRŮ A MODELOVÝM SOUBORŮM KONKRETNÍCH PRÁKŮ ELEKTROINSTALACE V RIVIII.

LEGENDA ZNAČEK ESL:

LEGENDA SK

- Datový rozvaděč 19"
- Zásuvka SK 2xRJ45 Cat. 5e – data
- Zásuvka do podlahové krabice 2xRJ45 UTP Cat. 5e dodávkou pouze datové porty, krabice dodávkou SIL

LEGENDA JEDNOTNÉHO ČASU:

- Řídící jednotka jednotného času
- Analogové hodiny jednotného času jednostranné průměr 28cm
- Analogové hodiny jednotného času oboustranné průměr 40cm
- Přijímač radiosignálu DCF
- Zvonek digitální
- Pomocný zdroj JČ 24V

LEGENDA DOMÁCÍ TELEFON:

- Ústředna domácího telefonu
- Venkovní hlásk dom. telefonu a tlač. tablo
- Domácí telefon – audio

LEGENDA EZS

- Ústředna EZS
- Ovládací klávesnice EZS
- Nástěnný PIR detektor pohybu 180°
- Magnetický kontakt
- Pomocný zdroj EZS 12V DC zálah.
- Expander – 8 vstupů/4výstupy

LEGENDA STA:

- Zásuvka STA – TV/R/SAT
- Ústředna/patrový box STA
- stožárová trojnojčka, sestava pro příjem pozemního a FM/AM signálu
- Televize SMART LED, 146cm, 4K ultra HD

LEGENDA PŘÍVOLÁNÍ POMOCI:


- Ústředna přívolání pomoci+rozšiřující modul
- Volací tlačítko táhlo s LED
- Volací tlačítko s LED
- Modul kontrolní s alarmem
- Zařízení pro potvrzení volání
- Napájecí zdroj 230V/24V

LEGENDA OZVUČENÍ VÍCEÚČELOVÉ HALY:

- Ústředna ozvučovacího systému
- Reprodukční 60W/8ohm, podhledový bez transformátoru
- Bezdrátový mikrofon diverzní – přijímač, ruční mikrofon
- Subwoofer profesionální aktivní 15" 400/700W

LEGENDA TRAS:

- Kabelový kanál ESL
- Kabelová trasa ESL na příchytky pod stropem v podhledu
- Kabelová trasa ESL v podlaže
- Stoupání/klesání vedení

hlavní projektant části: Jiří Veselský		zodpovědný projektant části: Jiří Veselský		vypracoval: Ing. Vlastimil Černý		datum: 08/2018	
 ExPlan s.r.o. Michelská 18/12a 140 00, PRAHA 4 IČO: 241 86 287		zakázkové číslo: 301738		měřítko: 1:100		stupeň: DPS	
		část dokumentace D.1.4.e2		formát: 6xA4		označení: 104	
		část: Zařízení slaboproudé elektrotechniky		stavební objekt: Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí			

 <div>BURSÍK HOLDING DESIGN & MANAGE</div> <div>Bursík Holding, a.s. Belgická 196/38 120 00 Praha 2 IČ: 282 23 063 www.bursikholding.cz</div>		vypracoval:		Onďřej Turek
		zodp. projektant:		Ing. Petr Hůda
		ved. projektant:		Ing. Pavel Kaňka
		autorizace:		Ing. Petr Hůda

investor:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí	zakázkové číslo:	
stavba:	Dům dětí a mládeže Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí	datum:	08/2018
		formát:	6xA4
		měřítko:	1:100
		druh dokumentace:	DPS
část:	D.1.4. Technika prostředí staveb	č. výkresu:	č. paré:
obsah:	PŮDORYS 3.NP MEZIPATRO	D.1.4.e2.104	