


Legenda:

- KLi Závěsný keramický klozet invalidní, nosná k-ce se splachovací nádrží Geberit Duofix
- Ui Keramické umyvadlo invalidní, sifon DN 40 (zapuštěný ve stěně), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou)
- KLZ Závěsný keramický klozet, nosná k-ce se splachovací nádrží Geberit Duofix
- U Keramické umyvadlo, sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou)
- P Keramický pisoř, přední hrana 650 mm nad podlahou, odpad 400 mm nad podlahou, přívod vody DN 15 830 mm nad podlahou, automatický splachovač pisořů, čidlo 1,2 m nad podlahou, napájecí zdroj 24 V, umístění a zapojení provede odborná elektříkářská firma
- KV Keramická výlevka, splachovací nádrž vysoko položená (h.h. 2 m nad podlahou), splachovací potrubí DN 32, rohový ventil TE 67 DN 15 2 m nad podlahou, vodovodní nástěnná baterie s prodlouženým ramínkem DN 16x150 mm 1,2 m nad podlahou
- S Sprchová akrylátová vanička 900x900 mm + sprchová zástěna sprchový sifon ø90 mm DN 50, sprchová baterie DN 16x150 mm (komplet, 1,2 m nad podlahou)
- ND Nerezový dřez (dodávka kuchyně), dřezový sifon DN 50, 2x TE67 DN 15 stojánková dřezová páková baterie s vyndávací sprchou
- H Hydrantová sestava D25 s 30-ti m tvarové stálé hadice
- ZO Zesobníkový nepřímotopný ohříváč ohříváč o objemu 300 l, ohříváč dodávku ÚT

Potrubí:

- — — — — Křídlaté potrubí PPR PN16, návleková izolace v podlaže tl. 15 mm, ve zdi tl. 15 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 25 mm
- — — — — Teplá voda PPR PN 16, návleková izolace v podlaže tl. 15 mm, ve zdi tl. 15 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 25 mm
- — — — — Pitná voda PPR PN 10, návleková izolace v podlaže tl. 5 mm, ve zdi tl. 5 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 5 mm
- — — — — Požární vodovod PPR PN 10, návleková izolace v podlaže tl. 5 mm, ve zdi tl. 5 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 5 mm

hlavní projektant část:	zodpovědný projektant část:	vyracoval:	datum:
FILIP STRÁČEK	MICHAL KADLEC	FILIP STRÁČEK	02/2018
INTERKIMA		zakázkové číslo:	stupeň:
Interkima spol. s r.o. 533 53 Parubice, Semín 92 IČ: 732 89 95 43 DIČ: CZ 15088056		P040/FS/09/17	DPS
část dokumentace formát:		mřítko:	označení:
D.1.4.C		1 : 50	
část:		4x A4	V
VODOVOD		stavební objekt:	

 BURSÍK HOLDING DESIGN & MANAGE	Bursík Holding, a.s. Belgická 156/38 120 00 Praha 2 IČ: 282 23 063 www.bursikholding.cz	vyracoval:	Filip Stráček
		zodp. projektant:	Michal Kadlec
		ved. projektant:	Ing. Jaroslav Bursík
		autorizace:	
investorMěsto Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí		zakázkové číslo:	
stavba: Dům dětí a mládeže		datum:	02/2018
Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí		formát:	
D.1.4. TECHNICA PROSTŘEDÍ STAVEB		mřítko:	1 : 50
část: D.1.4 TECHNICA PROSTŘEDÍ STAVEB		druh dokumentace:	DPS
PŮDORYS 1.PP		č. výkresu:	D.1.4.A-V1
		č. poré:	